

INSPEKTOR PRACY

Państwowej Inspekcji Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 - 8a
Sekretariat tel. (32) 604 12 14, fax (32) 604 12 50
040139
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 040139-53-K029-Pt/19

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(*) przedsiębiorcy niebędącego innego podmiotu(*)
pracodawcą(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy(*) przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą(*)

REGON: 27330645700000

NIP: 6290012031

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Nadinspektor pracy - Waldemar Batugowski

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził kontrolę w:

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. POWSTAŃCÓW 13

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)()*

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)()*

Andrzej Malinowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Zarząd

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)()*

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 15.12.1992

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

7,14.06; 18,19,24,26.07.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 218, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 4,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 214, w tym kobiet: 78, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 1,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 21,26.03; 01.04; 13.05.2014 r.

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: W wyniku poprzedniej kontroli wydany został w dniu 16.05.2014 r. nakaz nr rej. 04304-5310-K021-Nk01/14 zawierający 3 decyzje:

1. Zaktualizować instrukcję bhp dla kierowcy z uwzględnieniem postępowania kierowcy w trakcie załadunku i rozładunku - w terminie do 31.07.2014 r.
2. Zapewnić dla pracowników instrukcję postępowania w przypadku awarii na sieci wodociągowej wraz z obiektami technologicznymi – w terminie do 31.07.2014 r.
3. Zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego z uwzględnieniem zagrożeń ze strony maszyn lub pojazdów wykonujących lub wspomagających rozładunek i załadunek oraz potwierdzić dokonanie ustaleń w formie pisemnej – w terminie do 31.07.2014 r.

Pismem z dnia 06.08.2014 r. pracodawca poinformował o wykonaniu decyzji nakazowych:

- zaktualizowano instrukcję bhp dla kierowcy w czerwcu 2014 r.
- opracowano: Procedurę ID/HE/IN/01/2014 pt. *Koordinacja i nadzór prac awaryjno - eksploatacyjnych na sieci wodociągowej i obiektach infrastruktury*
- dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego kierowca samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego w czerwcu 2014 r.

W wyniku poprzedniej kontroli do pracodawcy skierowano również wystąpienie z dnia 16.05.2014 r. o nr rej. 04304-5310-K021-Ws01/14 zawierające 1 wniosek:

Zapewnienie zasad współdziałania w zakresie bhp wraz ze wskazaniem koordynatora bhp dla pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, a wykonujących pracę w tym samym miejscu, potwierdzonych na piśmie.

Pracodawca pismem z dnia 26.06.2014 r. poinformował o zrealizowaniu/ wdrożeniu do realizacji wniosku wystąpienia – *Opracowano: INSTRUKCJĘ współdziałania w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców wykonujących pracę w tym samym miejscu.*

Podczas aktualnej kontroli potwierdzono, iż pracodawca realizując ww. działania wywiązał się z obowiązków nałożonych nakazem z dnia 16.05.2014 r. nr rej. 04304-5310-K021-Nk01/14 oraz wdrożył do realizacji wniosek wystąpienia z dnia 16.05.2014 r. o nr rej. 04304-5310-K021-Ws01/14.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Obecną kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach nr KT-O-0130-Kk04993-01/19 bez uprzedniego powiadomienia na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1,2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. Poz. 646) w związku z art. 12 ust. 1a Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotyczącej inspekcji w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997r. nr 72, poz. 450). Kontrolę wszczęto po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia do kontroli. Dokonano wpisu w książce kontroli.

Zgodnie z danymi zawartymi w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON przeważającym przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest „POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY” (PKD 3600Z).

2a. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych – minimalne wynagrodzenie

W zakładzie zatrudnionych jest 4 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, z czego 2 na podstawie kontraktów o zarządzenie Spółką - dot. Andrzeja Malinowskiego (Prezes Zarządu Dyrektor Generalny) oraz Iwony Kasperczyk (Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych). Kontroli poddano umowy o świadczenie usług 2 pozostałych osób:

Mieczysław Żaba zatrudniony na podstawie umowy nr 27/IN/2007 z dnia 01.08.2007 r. o świadczenie usług w zakresie:

- pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi,

- świadczenie usług związanych z przygotowaniem i kompleksową realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Usługobiorcę w ramach posiadanych uprawnień.

Umowa została zawarta na okres od 01.08.2007 r. – 31.12.2007 r. W umowie ustalono wynagrodzenie 1500 zł miesięcznie za wykonanie usługi przez nie mniej niż 15 godzin na tydzień. Następnie ww. został zatrudniany na podstawie umowy nr 2/IN/2008 z dnia 02.01.2018 r. w celu realizacji usług w zakresie jak w poprzedniej umowie. Umowa została zawarta na okres 02.01.2018 r. – 30.06.2018 za wynagrodzeniem 1500 zł miesięcznie za wykonanie usługi przez nie mniej niż 15 godzin na tydzień. Umowa przedłużana była 12 kolejnymi aneksami (za wynagrodzeniem od 01.02.2008 r. – 1800 zł),

Okazano:

- zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS P ZUA, w którym wskazano termin powstania obowiązku ubezpieczeń 01.04.2019 r. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS w dniu 13.05.2019 r. (Wcześniej zleceniobiorca do marca 2019 r. był zatrudniony w innym pomieszczeniu na podstawie umowy o pracę i otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie – składał oświadczenie dot. niepodlegania obowiązkowi zgłaszania do ZUS. Okazano oświadczenie zleceniobiorcy, w którym ten stwierdził, iż oświadczenie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń od kwietnia br. przekazał zleceniodawcy w dniu 8.05.2019 r.)
- rachunek z dnia 02.05.2019 r. za realizację zlecenia w kwietniu 2019 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1347,56 zł),
- protokół z dnia 08.05.2019 r. wykonania zlecenia w kwietniu 2019 r. – 63 godziny,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 09.05.2019 r. na kwotę 1347,56 zł tytułem „umowa zlecenia za 04 2019”
- rachunek z dnia 03.04.2019 r. za realizację zlecenia w marcu 2019 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 03.04.2019 r. wykonania zlecenia w marcu 2019 r. – 63 godziny,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 09.04.2019 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 03 2019”
- rachunek z dnia 04.03.2019 r. za realizację zlecenia w lutym 2019 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 04.03.2019 r. wykonania zlecenia w lutym 2019 r. – 60 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 11.03.2019 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 02 2019”
- rachunek z dnia 08.02.2019 r. za realizację zlecenia w styczniu 2019 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 08.02.2019 r. wykonania zlecenia w styczniu 2019 r. – 66 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 13.02.2019 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 01 2019”
- rachunek z dnia 07.01.2019 r. za realizację zlecenia w grudniu 2018 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 07.01.2019 r. wykonania zlecenia w grudniu 2018 r. – 57 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 11.01.2019 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia 12 2018”
- rachunek z dnia 04.12.2018 r. za realizację zlecenia w listopadzie 2018 r. na kwotę 2340 zł (do wypłaty 1973,40 zł),
- protokół z dnia 04.12.2018 r. wykonania zlecenia w listopadzie 2018 r. – 78 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 17.12.2018 r. na kwotę 1973,40 zł tytułem „umowa zlecenia za 11 2018”
- rachunek z dnia 07.11.2018 r. za realizację zlecenia w październiku 2018 r. na kwotę 2520 zł (do wypłaty 2125,20 zł),
- protokół z dnia 07.11.2018 r. wykonania zlecenia w październiku 2018 r. – 84 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 16.11.2018 r. na kwotę 2125,20 zł tytułem „umowa zlecenia za 10 2018”
- rachunek z dnia 04.10.2018 r. za realizację zlecenia we wrześniu 2018 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 03.10.2018 r. wykonania zlecenia we wrześniu 2018 r. – 60 godzin,

- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 12.10.2018 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 09 2018”
- rachunek z dnia 05.09.2018 r. za realizację zlecenia w sierpniu 2018 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 14.09.2018 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 08 2018”
- protokół z dnia 06.08.2018 r. wykonania zlecenia w sierpniu 2018 r. – 66 godzin,
- rachunek z dnia 06.08.2018 r. za realizację zlecenia w lipcu 2018 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 06.08.2018 r. wykonania zlecenia w lipcu 2018 r. – 66 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 13.08.2018 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia 07/2018”
- rachunek z dnia 09.07.2018 r. za realizację zlecenia w czerwcu 2018 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 09.07.2018 r. wykonania zlecenia w czerwcu 2018 r. – 60 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 13.07.2018 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 06 2018”
- rachunek z dnia 05.06.2018 r. za realizację zlecenia w maju 2018 r. na kwotę 1800 zł (do wypłaty 1518 zł),
- protokół z dnia 07.06.2018 r. wykonania zlecenia w maju 2018 r. – 61 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu w dniu 18.06.2018 r. na kwotę 1518 zł tytułem „umowa zlecenia za 05 2018”

Analiza przedmiotu umowy i sposobu jej realizacji nie wskazuje na występowanie przesłanek do zawarcia w jej miejsce umowy o pracę. W trakcie realizacji usługi wykonawca jest samodzielny i sam decyduje o czasie jej wykonania zlecenia.

Andrzej Pacholewski zatrudniony na podstawie umowy nr OW/U/00006/18 z dnia 01.01.2019 r. o świadczenie usług w zakresie:

- wykonywania obserwacji wydajności ujęcia i zwierciadła wody oraz zapisywanie pomiarów i obserwacji na bieżąco w zestawieniach eksploatacji 8 studni głębinowych posiadanych przez Dąbrowskie Wodociągi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. W umowie ustalono wynagrodzenie 2600 zł miesięcznie za wykonanie nie mniej niż 40 godzin usługi.

Okazano:

- zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS P ZUA, w którym wskazano termin powstania obowiązku ubezpieczeń 01.01.2019 r. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS w dniu 07.01.2019 r.
- rachunek z dnia 30.04.2019 r. za realizację zlecenia w kwietniu 2019 r. na kwotę 2600 zł (do wypłaty 1946,59 zł),
- raport z dnia 30.04.2019 r. z prac wykonanych w kwietniu 2019 r. – 40 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu na kwotę 1946,59 zł tytułem „umowa zlecenia 04 2019”
- rachunek z dnia 01.04.2019 r. za realizację zlecenia w marcu 2019 r. na kwotę 2600 zł (do wypłaty 1946,59 zł),
- raport z dnia 28.03.2019 r. z prac wykonanych w marcu 2019 r. – 40 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu na kwotę 1946,59 zł tytułem „umowa zlecenia 03 2019”
- rachunek z dnia 28.02.2019 r. za realizację zlecenia w lutym 2019 r. na kwotę 2600 zł (do wypłaty 1946,59 zł),
- raport z dnia 28.02.2019 r. z prac wykonanych w lutym 2019 r. – 40 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu na kwotę 1946,59 zł tytułem „umowa zlecenia 02 2019”
- rachunek z dnia 04.02.2019 r. za realizację zlecenia w styczniu 2019 r. na kwotę 2600 zł (do wypłaty 1946,59 zł),
- raport z dnia 31.01.- 01.02.2019 r. z prac wykonanych w styczniu 2019 r. – 40 godzin,
- potwierdzenie bankowego przelewu na kwotę 1946,59 zł tytułem „umowa zlecenia 01 2019”

Analiza przedmiotu umowy i sposobu jej realizacji nie wskazuje na występowanie przesłanek do zawarcia w jej miejsce umowy o pracę. W trakcie realizacji usługi wykonawca jest samodzielnym i sam decyduje o czasie jej wykonania zlecenia.

2b Techniczne bezpieczeństwo pracy:

Kontrolą objęto zasady eksploatacji urządzeń energetycznych oraz organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych oraz zagadnienia organizacji prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych na obiektach linowych w ramach robót planowych i usuwania awarii.

Obiekty technologiczne Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.:

- Przepompownia ścieków Tworzeń
- Przepompownia ścieków Ząbkowice
- Oczyszczalnia ścieków centrum - 30kV
- Oczyszczalnia ścieków centrum - S01
- Oczyszczalnia ścieków centrum - GSZ
- Oczyszczalnia ścieków Błędów
- Ujęcie wody Ujejsce
- Ujęcie wody Ujejsce 4
- Ujęcie wody Pszenna
- Tłocznia ścieków Łuszczaka
- Tłocznia ścieków Parkowa
- Tłocznia ścieków Strzemieszycze
- Stacja uzdatniania wody Tucznawa

Dla ww. obiektów opracowano odrębne „instrukcje eksploatacji i przeglądów rozdzielni ŚN i NN”.

Zarządzeniem Nr 3/2009 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego z 22.07.2009 r. w sprawie wprowadzania do stosowania wykaz prac niebezpiecznych i prac wymagających dwuosobowej obsługi wdrożono w zakładzie:

- „Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, szczególnie niebezpiecznych” opracowanych dla działu IO (aktualnie TO Dział Oczyszczania Ścieków),
- „Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, szczególnie niebezpiecznych” opracowanych dla działu HE (aktualnie OW Dział Wodociągów).

Analiza ww. dokumentów wykazała, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi zakładu **ww. wykazy nie przystają do aktualnej struktury zakładu i nie uwzględniają prac pracowników: Działu Inwestycji i Wykonawstwa (OI) oraz Działu Wsparcia Technicznego (OT).**

Ocena Ryzyka zawodowego:

W zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których zatrudnieni są pracownicy. Ocenę przeprowadzono metodą zgodną z Polską Normą PN-N-18002 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Okazano dokumenty oceny ryzyka działu Wsparcia Technicznego, Działu Oczyszczania Ścieków i Działu Inwestycji i Wykonawstwa. Na wszystkich stanowiskach zgodnie z dokonaną oceną ryzyko było na poziomie akceptowalnym. Analiza dokumentów oceny wykazała brak działań profilaktycznych wynikających z oceny przeprowadzonej w listopadzie 2008 r. na stanowiskach: chemik, laborant, biolog przy ryzyku ustalonym na poziomie „kategoria 3 - średnie” – **zgodnie z przyjętą przez opracowujących w procesie oceny ryzyka zawodowego metodologią ryzyko na poziomie średnim wymaga wskazania niezbędnych działań w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.**

Komisja BHP:

W zakładzie powołano komisje BHP. Kontrolującemu okazano dwa ostatnie protokoły z posiedzenia komisji sporządzone po przeprowadzeniu przeglądu warunków pracy w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. tj. z dnia 09.10.2018 r. i 16.05.2019 r. Protokoły zawierały stwierdzone nieprawidłowości oraz harmonogramy ich usunięcia wraz ze wskazanymi osobami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych oraz organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych

Okazano:

- Instrukcja BHP przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych – ustalająca: organizację bezpiecznej pracy, bezpieczne wykonywanie pracy, ogólne zasady użytkowania narzędzi pracy i sprzętu ochronnego przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
- Instrukcja oględzin i przeglądów rozdzielni ŚN i NN oraz transformatorów (nr ewid. E/7.2/14 – data aktualizacji 20.11.2013 r.)
- Oczyszczalnia Ścieków Błędów Instrukcja oględzin i przeglądów rozdzielni ŚN i NN oraz transformatorów (nr ewid. E/7.11/14 – data aktualizacji 20.11.2013 r.)
- Tłocznia Ścieków Łuszczka Instrukcja oględzin i przeglądów rozdzielni ŚN i NN oraz transformatorów (nr ewid. E/7.9/14 – data aktualizacji 20.11.2013 r.)

W ww. dokumentach nie zamieszczono danych o częstotliwości przeprowadzania badań eksploatacyjnych/przeglądów oraz unormowań w zakresie osób uprawnionych do wydawania poleceń w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. W trakcie kontroli okazano będące w fazie uzgodnień aktualizacje instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zawierające ustalenia dot. badań urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz osób uprawnionych do wydania poleceń w zakresie prac eksploatacyjnych.

W dniu 18.07.2019 r. dokonano wizytacji obiektów wodociągów:

- Tłocznia Ścieków Strzemieszyce ul. Łuszczaka – w trakcie kontroli prace prowadziła brygada 5 osobowa, w tym 1 elektryk. Zakres robót przewidywał demontaż wirnika pompy nr 1 w celu jego regeneracji.
- Oczyszczalnia ścieków Błędów (bezobsługowa),
- Tłocznia Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna – w trakcie kontroli prace prowadził zespół 3 osobowy, w tym 2 elektryków. Zakres robót przewidywał przeprowadzenie przeglądu rozdzielni elektrycznej.

W trakcie oględzin pomieszczeń ww. obiektów, przeprowadzonych w dniu 18.07.2019 r. stwierdzono:

Oczyszczalnia Ścieków Błędów:

- brak w pobliżu apteczki I pomocy wykazu osób, którym powierzono obsługę apteczki, przeszkolonych w udzielaniu I pomocy,
- brak zabezpieczenia przed dostępem do strefy pracy wirnika wentylatora zamontowanego w ścianie pomiędzy pomieszczeniami odwadniania osadu i pomieszczeniem dmuchaw, na wysokości ok. 2,0 m od poziomu posadzki,
- chwytник manewrowy typ ChM nr 0179 znajdujący się w stacji trafo ŚN 20 kV/NN 04kV (obiekt nr 11) nie został oznakowany informacją o dacie podania go badaniom,

Tłocznia Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna:

- brak zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem do zacisków gniazda bezpiecznika topikowego instalacji oświetleniowej,
- konstrukcja rozdzielnic NN 380/220 umożliwiała dostęp do szyn zasilania elektrycznego transformatora nr 1, zlokalizowanych na wysokości ok. 2,0 m,
- w budynku rozdzielni zasilającej ŚN konstrukcja zabezpieczeń przed dostępem do części czynnych cel 1-7 nie eliminowała możliwości dotknięcia najbliższej szyny (wysokość wygradzenia ok. 1,7 m),
- okablowanie awaryjne pompy ściekowej zwinięte w zwoje składowano na konstrukcji „drabiny kablowej” tzw. starego układu i nie zabezpieczono skutecznie przed możliwością przemieszczenia się i spadnięcia na podest rewizyjny tłoczni w pobliżu wejścia na drabinę kotwioną,

Oczyszczalnia Ścieków Centrum:

- podest izolacyjny znajdujący się w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) oznakowane były informacją: badania: 23.07.2002 r.; termin kolejnych badań: 23.07.2005 r.,

- chwytник manewrowy typ ChM nr 136/36 znajdujący się w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) nie został oznakowany informacją o dacie poddania go badaniom,
- składowanie w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) przedmiotów zbędnych, nie stanowiących wyposażenia pomieszczenia ruchu elektrycznego: metalowych stojaków wykorzystywanych podczas rozwijania kabla (szt.2), metalowej szafki odzieżowej,
- podest izolacyjny znajdujący się w rozdzielni RNN (obiekt 28) oznakowany był informacją: badania: 23.05.2003 r.; termin kolejnych badań: 23.05.2005 r.,
- zastosowane rozwianie konstrukcyjne rozdzielni elektrycznej RNN (obiekt 28) sekcji nr I w żaden sposób nie zabezpieczało przed możliwością dotyku bezpośredniego do elementów czynnych wnętrza rozdzielni po wejściu do pomieszczenia rozdzielni – strefa niebezpieczna znajdowała się na wprost otworu drzwiowego prowadzącego do pomieszczenia rozdzielni,
- nieoznakowany barwami bezpieczeństwa próg o wysokości ok. 0,2 m w otworze drzwiowym rozdzielni NSV3 (obiekt 28),

Okazano:

świadcstwa kwalifikacyjne pracowników zastanych przez kontrolującego w wizytowanych obiektach i pomieszczeniach ruchu energetycznego:

- Jerzy Krzyśko w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenerg.,
- Leszek Trzaskalski w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenerg.
- Marek Cieśla w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenerg.
- Jacek Piątkowski w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenerg.
- Rafał Zdyb w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenerg.

świadcstwa kwalifikacyjne pracowników uprawnionych do wykonywania pomiarów elektroenergetycznych:

- Dariusz Bachowski w zakresie eksploatacji i dozoru,,
- Andrzej Witecki w zakresie eksploatacji i dozoru,

świadcstwa kwalifikacyjne osób dozoru odpowiedzialnych za organizację prac w obszarze urządzeń i instalacji elektroenergetycznych:

- Zbigniew Marzec w zakresie eksploatacji i dozoru,
- Marek Cieśla w zakresie eksploatacji i dozoru,
- Bartłomiej Mickiewicz w zakresie eksploatacji i dozoru,

Okazano protokoły pomiarów ochronnych przeprowadzonych w obiektach objętych kontrolą w dniu 18.07.2019 r.:

1. Pomiary Elektryczne/OT/068/2018 z dnia 27.07.2018 dla „TS Ząbkowice – obiekty: instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne”,
2. Pomiary Elektryczne/OT/109/2018 z dnia 19.10.2018 dla „TS Ząbkowice – obiekty: budynek tłoczni ścieków i rozdzielni”,
3. Pomiary Elektryczne/OT/51/2018 z dnia 07.06.2018 dla „TO Błędów – ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa, oświetlenie zewnętrzne”,
4. Pomiary Elektryczne/OT/23/2018 z dnia 08.03.2019 dla „OS Centrum NSV5 – obiekty: zagęszczacz, szatnia IO, maszynownia, WKF nr 1,2,3, dezintegracja osadu, agregat kogeneracyjny + osprzęt, komora KZ8”,
5. Pomiary Elektryczne/OT/020/2019 z dnia 22.02.2019 dla „OS Centrum NSV3 – obiekty: rozdzielacz GSZ (ŚN, i NN – pomiary do 1kV), osadnik wtórny 8C, NSV3, ST7, Agregat prądowódzcy napięć gwarantowanych”,
6. Pomiary Elektryczne/OT/012/2019 z dnia 01.02.2019 dla „TS Strzemieszyce – pomieszczenia tłoczni”,

Ww. protokoły posiadały orzeczenie końcowe (konkluzję) „*Instalacja nadaje się do eksploatacji*”.

Organizacja prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych na obiektach linowych w ramach robót planowych i usuwania awarii realizowanych przez pracowników Działu Inwestycji i Wykonawstwa (IN)

Kontrola miejsc wykonywania w dniu 19.07.2019 r. prac remontowych na sieciach wodnych:
Dąbrowa Górnicza Trzebiesławice, ul Zachodnia 82 – uszczelnienie zasuwy przyłączeniowej $\Phi 50$, wymiana obudowy.

Roboty wykonywane były przez brygadę 4 osobową: Jan Hofler (brygadzysta), Kazimierz Bień (operator mikrokoparki) oraz 2 monterów sieci wodociągowej. Prace ziemne były prowadzone przy użyciu koparki KX018-4.

Kazimierz Bień – okazano odpis uprawnień maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, nadane na podstawie zarządzenia nr 12 z dnia 23.09.1983 w spr. szkolenia i kwalifikacji maszynistów maszyn ciężkich budowlanych i drogowych (Dz. Urz. MBiPMB nr 3, poz. 8 – uprawnienia „do obsługi ciężkich maszyn budowlanych i drogowych koparki jednonaczyn. do 0,8 m³ klasa trzecia” – nr uprawnień 8009226 z dnia 1980.09.23.

Miejsce prowadzenia robót ziemnych zostało wyznaczone taśmą informacyjną w kolorze czerwono-białym. Podczas wizytacji miejsca wykonywania robót stwierdzono wykop o głębokości ok. 1,5 m i wymiarach w poziomie ok. 2,0 m x 2,0 m. W wykonanym wykopie pracownik operował łopatą w celu ręcznego oczyszczenia dostępu do zasuwy przyłączeniowej. Ściany wykopu nie były w żaden sposób zabezpieczone przed możliwością osunięcia. Ziemia z wykopu składowana była w strefie klina naturalnego odłamu gruntu jednej ze ścian.

Po wydaniu przez inspektora pracy decyzji wstrzymującej prace w wykopie ściany wykopu zostały zabezpieczone przed osunięciem poprzez rozkopanie wykopu i wykonanie bezpiecznego nachylenia ścian (fot. nr 1,2,3).

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce ul Kombatantów za skrzyżowaniem z ul. Chabrową – wymiana hydrantu z podziemnego na naziemny.

Roboty wykonywane były przez brygadę 4 osobową: Marek Potępa (brygadzysta), Piotr Bajor (operator koparko-ładowarki) oraz 2 monterów sieci wodociągowej. Prace ziemne były prowadzone przy użyciu koparko-ładowarki CAT nr 428C.

Piotr Bajor – okazano świadectwo pozytywnego wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy wystawione w dniu 02.02.2008 r. przez IMBiGS (nr rejestru: 08150177)

Na miejscu robót obecna była mistrz sieci wodociągowej: Kinga Strączyńska.

Miejsce prowadzenia robót ziemnych zostało wyznaczone taśmą informacyjną w kolorze czerwono-białym. Przed i za miejscem robót umieszczono znaki drogowe informujące o prowadzonych robotach. Podczas wizytacji miejsca wykonywania robót stwierdzono wykop o głębokości ok. 1,5 m i wymiarach w poziomie ok. 2,0 m x 3,0 m zlokalizowany w odległości ok. 0,5 m od skrajni drogi. Droga (dwukierunkowa) nie była wyłączona z ruchu, nie posiadała również znaków drogowych zabraniających ruchu pojazdów ciężarowych. W momencie przejazdu inspektora pracy dotychczasowy hydrant był już zdemontowany i wyjęty z wykopu. Trwały prace przygotowawcze do zamontowania na instalacji wodnej korpusu nowego hydrantu. Ściany wykopu nie były w żaden sposób umocnione, ich stopień nachylenia nie eliminował możliwości ich osunięcia.

Po wydaniu przez inspektora pracy decyzji wstrzymującej prace w wykopie początkowo próbowano wykonać bezpieczne nachylenie ścian wykopu lecz ostatecznie miejsce wymiany hydrantu zostało zabezpieczone obudową – rozporą mechaniczną (fot. 4,5,6).

Okazano:

- Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych (data aktualizacji 15.11.2013 r.),
- Instrukcja BHP dla stanowiska monter sieci wodociągowej (data opracowania, wrzesień 2012)
- Podstawowy Instruktaż BHP dla pracowników działu IN dla wykonywania zleconych prac awaryjnych i eksploatacyjnych,
- Procedura ID/HE/IN/01/2014 koordynacja i nadzór prac awaryjno-eksploatacyjnych w na sieci wodociągowej i obiektach infrastruktury (data aktualizacji 15.07.2014 r.) – ustęp 3 „Dział IN Mistrz Działu IN jest kompetentny i odpowiedzialny za przekazanie brygadziście zakresu prac, omówienie sposobu wykonania robót i zabezpieczenia terenu prac, prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy zgodnie z przepisami, przez rozpoczęciem robót, bieżące nadzorowanie robót. Zgodnie z pkt 1.4 rozdziału IV Tryb postępowania „Przed rozpoczęciem prac Mistrz/Brygadzysta/wskazany przez Kierownika pracownik działu prowadzącego prace, przekazuje prace i omawia sposób ich wykonie oraz zabezpieczenia miejsca prac. (...)”

W czasie trwania kontroli w dniu 22.07.2019 r. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny wydał Polecenie służbowe nr 4/2019, w którym zawarł uregulowania mające „usprawnienie nadzoru nad pracami ziemnymi, w tym ograniczenie zagrożeń związanych pracami wykonywanymi w wykopach przy pracach wodno-kanalizacyjnych.” W dniach 23 i 24.07.2019 r. w zakładzie przeprowadzono

szkolenie pt. Bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia w organizacji robót ziemnych". Szkolenie przeprowadził podmiot zewnętrzny: „ALERTA szkolenia, uprawnienia BHP” z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 11.

Wypadki przy pracy:

2015 – 0,

2016 – 0,

2017 – 1,

2018 – 2,

2019 (do dnia kontroli) – 0.

Wszystkie wypadki były uznane za wypadki indywidualne powodujące czasową niezdolność do pracy. Wypadkom tym ulegli pracownicy działów:

- Obsługa Klienta i Sprzedaży,
- Laboratorium,
- Dział Inwestycji i Wykonawstwa.

Żaden z ww. wypadków nie dotyczył prac przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych oraz prac przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz wykonawstwie nowych odcinków sieci wod-kan.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 5,

b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)^(**) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano^(**) tożsamość:

nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(**) załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych

Załącznik nr 2. fot.1-6 obrazujące wykonanie zabezpieczeń wykopów przy ulicy Zachodniej i Kombatantów w Dąbrowie Górniczej w dniu 19.07.2019 r.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Ewa Góra - st. insp ds BHP i OC

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Dąbrowa Górnicza, dnia 26.07.2019

NADINSPEKTOR PRACY

mgr inż. Waldemar Batugowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 26.07.2019 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY**

~~mgr inż. Andrzej Malinowski~~ **DĄBROWSKIE WODOCIĄGI**
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany) Spółka z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 629-001-20-31
(1) Regon 273306457

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.
Do protokołu ~~złożono wniosek~~/nie złożono wniosku. (**)
Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)
3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.
Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono~~/nie wniesiono/zestaną wniesione(**)
do dnia
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY**

mgr inż. Andrzej Malinowski

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
ul. Powstańców 13
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 629-001-20-31
(1) Regon 273306457

NADINSPEKTOR PRACY
Wotnył
mgr inż. Włodzisław Szargowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

DG. 26.07.18'

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
(**) – niepotrzebne skreślić

[WB]

