

INSPEKTOR PRACY

Państwowej Inspekcji Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 - 6a
Sekretariat tel. (32) 604 12 14, fax (32) 604 12 50
- 040139 -
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Katowice, dnia 22.08.2019 r.

Nr rej. 040139-53-K029-Nk01/19



190822115043010040139

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW 13
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a⁽¹⁾ w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(-ach): 7,14.06; 18,19,24,26.07.2019 r.

nakazuję:

1. Zamieścić w pobliżu apteczki pierwszej pomocy zlokalizowanej w budynku Oczyszczalni Ścieków Będów wykaz osób, którym powierzono obsługę apteczki, przeszkolonych w udzielaniu I pomocy.

Termin wykonania: 31.08.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art.209¹ §1 pkt1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- §44. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

2. Zabezpieczyć strefę pracy wirnika wentylatora zamontowanego w ścianie budynku Oczyszczalni Ścieków Będów, pomiędzy pomieszczeniami odwadniania osadu i pomieszczeniem dmuchaw przed możliwością dostępu kończyną górną.

Termin wykonania: 31.08.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art. 215 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

3. Zabezpieczyć przed możliwością użycia sprzęt dielektryczny nieposiadający oznakowania informacją o aktualności jego badań kontrolnych:

- chwytник manewrowy typ ChM nr 0179 znajdujący się w stacji trafo ŚN 20 kV/NN 04kV (obiekt nr 11) na terenie Oczyszczalni Ścieków Będów,

- podest izolacyjny znajdujący się w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) na terenie Oczyszczalni Ścieków Centrum,
- chwytник manewrowy typ ChM nr 136/36 znajdujący się w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) na terenie Oczyszczalni ścieków Centrum,
- podest izolacyjny znajdujący się w rozdzielni RNN (obiekt 28) na terenie Oczyszczalni ścieków Centrum.

Termin wykonania: 31.08.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art. 207 § 2, art. 218 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 10. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 4. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492),

4. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do zacisków gniazda bezpiecznika topikowego instalacji oświetleniowej w rozdzielni elektrycznej Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna.

Termin wykonania: 30.09.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art. 207§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 10. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

5. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do systemu szynowego zasilania elektrycznego transformatora nr 1 rozdzielnicy NN 380/220 w Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna.

Termin wykonania: 30.09.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

Konstrukcja rozdzielnicy NN 380/220 w Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna umożliwiła dostęp do szyn zasilania elektrycznego transformatora nr 1, zlokalizowanych na wysokości ok. 2,0 m.

6. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do systemu szynowego zasilania elektrycznego w rozdzielni ŚN Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna.

Termin wykonania: 30.09.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),

- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

W budynku rozdzielni zasilającej ŚN zlokalizowanej w Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna konstrukcja zabezpieczeń przed dostępem do części czynnych poszczególnych cel nie eliminowała możliwości dotknięcia kończyną górną skrajnej szyny (wysokość wygradzenia ok. 1,7 m).

7. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do elementów wnętrza rozdzielni elektrycznej RNN (obiekt 28) sekcji nr I w Oczyszczalni Ścieków Centrum.

Termin wykonania: 30.09.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne rozdzielni elektrycznej RNN (obiekt 28) sekcji nr I Oczyszczalni Ścieków Centrum w żaden sposób nie zabezpieczało przed możliwością dotyku bezpośredniego do elementów czynnych wnętrza rozdzielni po wejściu do pomieszczenia rozdzielni – strefa niebezpieczna znajdowała się na wprost otworu drzwiowego prowadzącego do pomieszczenia rozdzielni.

8. Oznakować widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa próg o wysokości ok. 0,2 m w otworze drzwiowym rozdzielni NSV3 (obiekt 28) w Oczyszczalni Ścieków Centrum.

Termin wykonania: 31.08.2019

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251),
- art. 207 § 2 ust. 1,2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- art. 213 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 6 ust. 1,2,4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach adres: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6a

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec inspektora pracy, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

[WB]

() – niepotrzebne skreślić

NADINSPEKTOR PRACY

potuyfi
mgr inż. Waldemar Batogowski

(podpis / pieczęć inspektora pracy)