

## INSPEKTOR PRACY

Państwowej Inspekcji Pracy  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  
40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 - 6a  
Sekretariat tel. (32) 604 12 14, fax (32) 604 12 50  
..... 040139 .....  
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Katowice, dnia 22.08.2019 r.

Nr rej. 040139-53-K029-Ws01/19



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. POWSTAŃCÓW 13  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

## WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 7,14.06; 18,19,24,26.07.2019 r.

### wnoszę o:

#### #-T254-T764-T-T-P0--1#

1. Dostosowanie wewnątrzzakładowych wykazów: prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, prac szczególnie niebezpiecznych do aktualnej struktury organizacyjnej zakładu.

#### Podstawa prawna:

- art. 225 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

#### Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 3/2009 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego z 22.07.2009 r. w sprawie wprowadzania do stosowania wykaz prac niebezpiecznych i prac wymagających dwuosobowej obsługi wdrożono w zakładzie:

- „Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, szczególnie niebezpiecznych” opracowanych dla działu IO (aktualnie TO Dział Oczyszczania Ścieków),
- „Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, szczególnie niebezpiecznych” opracowanych dla działu HE (aktualnie OW Dział Wodociągów).

Analiza ww. dokumentów wykazała, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi zakładu ww. wykazy nie przystają do aktualnej struktury zakładu i nie uwzględniają prac pracowników: Działu Inwestycji i Wykonawstwa (OI) oraz Działu Wsparcia Technicznego (OT).

#### #-T254-T-T-T-P0--1#

2. Zaktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: chemik, laborant, biolog.

**Podstawa prawna:**

- art. 226 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 39, § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

**Uzasadnienie:**

W zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy. Ocenę przeprowadzono metodą zgodną z Polską Normą PN-N-18002 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. W trakcie prowadzonej kontroli okazano dokumenty oceny ryzyka działu Wsparcia Technicznego, Działu Oczyszczania Ścieków i Działu Inwestycji i Wykonawstwa. Na wszystkich stanowiskach zgodnie z dokonaną oceną ryzyko było na poziomie akceptowalnym. Analiza dokumentów oceny wykazała brak działań profilaktycznych wynikających z oceny przeprowadzonej w listopadzie 2008 r. na stanowiskach: chemik, laborant, biolog przy ryzyku ustalonym na poziomie „kategoria 3 - średnie” – zgodnie z przyjętą przez opracowujących w procesie oceny ryzyka zawodowego metodologią ryzyko na poziomie średnim wymaga wskazania niezbędnych działań w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.

**#-T764-T-T-T-P0--1#**

3. Opracowanie instrukcji eksploatacji dla urządzeń energetycznych obsługiwanych przez pracowników zakładu, uwzględniających aktualne wymogi przepisów, w tym uregulowania dotyczące częstotliwości przeprowadzania badań eksploatacyjnych/przebiegów oraz osób uprawnionych do wydawania poleceń w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

**Podstawa prawna:**

- art. 237<sup>4</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492),

**Uzasadnienie:**

W trakcie kontroli okazano instrukcje:

- Instrukcja BHP przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych – ustalająca: organizację bezpiecznej pracy, bezpieczne wykonywanie pracy, ogólne zasady użytkowania narzędzi pracy i sprzętu ochronnego przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
- Instrukcja oględzin i przeglądów rozdzielni ŚN i NN oraz transformatorów (nr ewid. E/7.2/14 – data aktualizacji 20.11.2013 r.)
- Oczyszczalnia Ścieków Błędów Instrukcja oględzin i przeglądów rozdzielni ŚN i NN oraz transformatorów (nr ewid. E/7.11/14 – data aktualizacji 20.11.2013 r.)
- Tłocznia Ścieków Łuszczka Instrukcja oględzin i przeglądów rozdzielni ŚN i NN oraz transformatorów (nr ewid. E/7.9/14 – data aktualizacji 20.11.2013 r.)

W ww. dokumentach nie zamieszczono danych o częstotliwości przeprowadzania badań eksploatacyjnych/przebiegów oraz unormowań w zakresie osób uprawnionych do wydawania poleceń w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

**Pouczenie:**

O terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[WB]

(\*) – niepotrzebne skreślić

NADINSPEKTOR PRACY

  
mgr inż. Waldemar Batygowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)